Conasa ÁGUAS DE ITAPEMA

RELATÓRIO DIÁRIO

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

10/03/2020 - 00:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	**77.446,71 m³**
NÍVEL	**94%**
NÍVEL	**4,38 m**
Bomba 01 (250 CV)	**0 rpm**
Bomba 02 (250 CV)	**0 rpm**
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	**476.190,48 m³**
NÍVEL	**95%**
NÍVEL	**2,00 m**
COMPORTA de ENTRADA	**Aberta**
COMPORTA de SAÍDA	**Aberta**
OBS: Dados DIÁRIOS	
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	**4.368 m³**
NÍVEL	**54,60%**
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	**0,00 l/s**
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	**0,00 l/s**
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	**0,00 l/s**
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	**0,00 l/s**
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	**0 rpm**
CMB 02 (200 CV)	**0 rpm**
CMB 03 (150 CV)	**0 rpm**
CMB 04 (200 CV)	**0 rpm**
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	**0 rpm**
CMB 06 (30 CV)	**0 rpm**
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	**525 m³**
NÍVEL	**95,45%**
VAZÃO (Água Bruta)	**62,50 l/s**
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	**50 m³**
NÍVEL	**62,50%**
VAZÃO (Água Bruta)	**43,30 l/s**
CMB 01 (75 CV)	**1770 rpm**
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	**70 m³**
NÍVEL	**35,00%**
VAZÃO (Água Bruta)	**5,79 l/s**
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	**60 m³**
NÍVEL	**75,00%**
VAZÃO (Água Bruta)	**8,00 l/s**
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	**119,59 l/s**
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	**89 m³**
NÍVEL	**89,00%**
PRESSÕES	
R. 133	**41,06 mca**
R. 229	**3,83 mca**
R. 255	**4,12 mca**
R. 258	**3,73 mca**
R. 332	**4,90 mca**
R. 402	**0,00 mca**
R. 902	**26,54 mca**
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	**Fechada**
AREAL - MORRETES	**Aberta**
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	**2,60 m**
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	**99,00 l/s**
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	**180,00 l/s**