

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

13/01/2020 00:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	68.605,76 m³
NÍVEL	84%
NÍVEL	3,88 m
Bomba 01 (250 CV)	1500 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1200 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	89.385,07 m³
NÍVEL	31%
NÍVEL	0,55 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	1.234 m³
NÍVEL	17,09%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	180,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	111,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	0 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	0 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	250 m³
NÍVEL	45,45%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	40 m³
NÍVEL	50,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	22 m³
NÍVEL	11,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	26 m³
NÍVEL	32,50%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	34 m³
NÍVEL	34,00%

PRESSÕES

R. 133	30,68 mca
R. 229	0,20 mca
R. 255	0,50 mca
R. 258	0,00 mca
R. 332	1,28 mca
R. 402	0,00 mca
R. 902	16,96 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	2,10 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	178,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	250,00 l/s
-------	------------