

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

15/01/2020 00:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	56.051,61 m³
NÍVEL	68%
NÍVEL	3,17 m
Bomba 01 (250 CV)	1500 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1200 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	227.525,63 m³
NÍVEL	78%
NÍVEL	1,40 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	6.362 m³
NÍVEL	88,12%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	139,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	111,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	1500 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1300 rpm
CMB 04 (200 CV)	1300 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1400 rpm
CMB 06 (30 CV)	1400 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	500 m³
NÍVEL	90,91%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	50 m³
NÍVEL	62,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	01 m³
NÍVEL	0,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	15 m³
NÍVEL	18,75%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	56 m³
NÍVEL	56,00%

PRESSÕES

R. 133	34,60 mca
R. 229	25,78 mca
R. 255	27,45 mca
R. 258	35,77 mca
R. 332	26,76 mca
R. 402	14,42 mca
R. 902	20,68 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,90 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	206,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	200,00 l/s
-------	------------