

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

24/12/2019 00:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	70.373,95 m³
NÍVEL	86%
NÍVEL	3,98 m
Bomba 01 (250 CV)	1200 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1300 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	211.273,80 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	4.938 m³
NÍVEL	68,39%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	263,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	0 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1500 rpm
CMB 06 (30 CV)	1500 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	300 m³
NÍVEL	54,55%
VAZÃO (Água Bruta)	83,83 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	40 m³
NÍVEL	50,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	01 m³
NÍVEL	0,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	35 m³
NÍVEL	43,75%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	35 m³
NÍVEL	35,00%

PRESSÕES

R. 133	35,38 mca
R. 229	1,38 mca
R. 255	1,57 mca
R. 258	0,69 mca
R. 332	2,26 mca
R. 402	11,41 mca
R. 902	18,62 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	2,40 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	155,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	190,00 l/s
-------	------------