

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

11/01/2020 12:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	70.020,31 m³
NÍVEL	85%
NÍVEL	3,96 m
Bomba 01 (250 CV)	1400 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1200 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	89.385,07 m³
NÍVEL	31%
NÍVEL	0,55 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	2.088 m³
NÍVEL	28,92%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	111,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	111,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	1700 rpm
CMB 02 (200 CV)	1700 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	00 m³
NÍVEL	0,00%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	15 m³
NÍVEL	18,75%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1100 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	01 m³
NÍVEL	0,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	05 m³
NÍVEL	6,25%
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	02 m³
NÍVEL	2,00%

PRESSÕES

R. 133	6,08 mca
R. 229	11,76 mca
R. 255	11,08 mca
R. 258	14,02 mca
R. 332	10,88 mca
R. 402	0,00 mca
R. 902	0,00 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	2,90 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	294,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	300,00 l/s
-------	------------