

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

22/05/2020 09:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	73.556,69 m³
NÍVEL	90%
NÍVEL	4,16 m
Bomba 01 (250 CV)	1600 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	243.777,46 m³
NÍVEL	83%
NÍVEL	1,50 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	4.938 m³
NÍVEL	61,73%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	250,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1050 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1500 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	00 m³
NÍVEL	0,00%
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	28 m³
NÍVEL	35,00%
VAZÃO (Água Bruta)	30,50 l/s
CMB 01 (75 CV)	1100 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	79 m³
NÍVEL	39,50%
VAZÃO (Água Bruta)	2,88 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	32 m³
NÍVEL	40,00%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	90 m³
NÍVEL	90,00%

PRESSÕES

R. 133	14,11 mca
R. 229	19,31 mca
R. 255	19,01 mca
R. 258	20,10 mca
R. 332	17,06 mca
R. 402	6,11 mca
R. 902	3,65 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,10 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	100,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

	100,00 l/s
--	------------