

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

01/01/2020 12:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	43.320,65 m³
NÍVEL	53%
NÍVEL	2,45 m
Bomba 01 (250 CV)	1700 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1700 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	81.259,15 m³
NÍVEL	28%
NÍVEL	0,50 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	6.646 m³
NÍVEL	92,05%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	236,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	111,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	1500 rpm
CMB 02 (200 CV)	1700 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	25 m³
NÍVEL	4,55%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	42 m³
NÍVEL	52,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1700 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	79 m³
NÍVEL	39,50%
VAZÃO (Água Bruta)	3,54 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	08 m³
NÍVEL	10,00%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	00 m³
NÍVEL	0,00%

PRESSÕES

R. 133	8,23 mca
R. 229	12,84 mca
R. 255	15,78 mca
R. 258	35,48 mca
R. 332	14,70 mca
R. 402	2,20 mca
R. 902	1,50 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	2,30 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	333,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	300,00 l/s
-------	------------