

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

11/12/2019 12:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	51.631,14 m³
NÍVEL	63%
NÍVEL	2,92 m
Bomba 01 (250 CV)	1100 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1350 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	234.026,36 m³
NÍVEL	80%
NÍVEL	1,44 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	4.938 m³
NÍVEL	68,39%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	306,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1300 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	475 m³
NÍVEL	86,36%
VAZÃO (Água Bruta)	55,55 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	72 m³
NÍVEL	90,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	01 m³
NÍVEL	0,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	30 m³
NÍVEL	37,50%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	58 m³
NÍVEL	58,00%

PRESSÕES

R. 133	36,30 mca
R. 229	Falha telemetria
R. 255	17,70 mca
R. 258	23,80 mca
R. 332	12,00 mca
R. 402	8,00 mca
R. 902	21,80 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,40 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	123,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	100,00 l/s
-------	------------