

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

01/01/2020 00:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	45.442,47 m³
NÍVEL	55%
NÍVEL	2,57 m
Bomba 01 (250 CV)	1650 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1700 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	81.259,15 m³
NÍVEL	28%
NÍVEL	0,50 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	6.788 m³
NÍVEL	94,02%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	236,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	111,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	1700 rpm
CMB 02 (200 CV)	1700 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	50 m³
NÍVEL	9,09%
VAZÃO (Água Bruta)	62,50 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	26 m³
NÍVEL	32,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1000 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	25 m³
NÍVEL	12,50%
VAZÃO (Água Bruta)	3,54 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	28 m³
NÍVEL	35,00%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	04 m³
NÍVEL	4,00%

PRESSÕES

R. 133	5,59 mca
R. 229	8,23 mca
R. 255	12,06 mca
R. 258	34,12 mca
R. 332	10,88 mca
R. 402	5,55 mca
R. 902	0,00 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	3,00 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	286,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	315,00 l/s
-------	------------