

**CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES**

31/05/2019 - 15:00hrs

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	86.287,66 m³
NÍVEL	105%
NÍVEL	4,88 m
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)	
VOLUME	80.364,42 m³
NÍVEL	39%
NÍVEL	0,70 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
OBS: Dados DIÁRIOS	
ETA MORRETES - (7220 m³)	
VOLUME	2.442,00 m³
NÍVEL	33,82%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	55,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	Zero
NÍVEL	Zero
VAZÃO (Água Bruta)	Zero
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	38 m³
NÍVEL	47,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	190 m³
NÍVEL	95,00%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	38,00 m³
NÍVEL	38%
PRESSÕES	
R. 133	12,60 mca
R. 229	14,60 mca
R. 255	16,70 mca
R. 258	17,60 mca
R. 332	13,80 mca
R. 402	8,00 mca
R. 902	2,00 mca
ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES	
BAIRRO MEIA PRAIA	
CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1500 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	1500 rpm
ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO	
CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	2,90 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	167,00 l/s
VAZÃO FLOCULADOR	
VAZÃO	210,00 l/s