

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

25/07/2019 15:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	64.362,10 m³
NÍVEL	78%
NÍVEL	3,64 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	2.904 m³
NÍVEL	40,22%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	55,55 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	250 m³
NÍVEL	45,45%
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	68 m³
NÍVEL	85,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	69 m³
NÍVEL	34,50%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	88 m³
NÍVEL	88,00%

PRESSÕES

R. 133	39,50 mca
R. 229	15,90 mca
R. 255	17,00 mca
R. 258	24,00 mca
R. 332	15,20 mca
R. 402	14,20 mca
R. 902	13,30 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1700 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	1700 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,50 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	78,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO	85,00 l/s
-------	-----------