

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 13/10/2020 03:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	68.782,58 m³
NÍVEL	84%
NÍVEL	3,89 m
Bomba 01 (250 CV)	1250 rpm
Bomba 02 (250 CV)	950 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	380.952,38 m³
NÍVEL	76%
NÍVEL	1,60 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	4.082 m³
NÍVEL	51,03%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	236,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	236,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	900 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	900 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	375 m³
NÍVEL	68,18%
VAZÃO (Água Bruta)	13,88 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	44 m³
NÍVEL	55,00%
VAZÃO (Água Bruta)	32,90 l/s
CMB 01 (75 CV)	1700 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	70 m³
NÍVEL	35,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	287,02 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	85 m³
NÍVEL	84,56%
PRESSÕES	
R. 133	44,30 mca
R. 229	17,15 mca
R. 255	17,45 mca
R. 258	17,65 mca
R. 332	18,53 mca
R. 402	8,14 mca
R. 902	25,48 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,50 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	124,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	150,00 l/s