

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 05/11/2020 - 03:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	71.611,68 m³
NÍVEL	87%
NÍVEL	4,05 m
Bomba 01 (250 CV)	950 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	280.952,38 m³
NÍVEL	56%
NÍVEL	1,18 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	4.652 m³
NÍVEL	58,15%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	225,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	900 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1200 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	425 m³
NÍVEL	77,27%
VAZÃO (Água Bruta)	27,77 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	58 m³
NÍVEL	72,50%
VAZÃO (Água Bruta)	35,40 l/s
CMB 01 (75 CV)	1750 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	75 m³
NÍVEL	37,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	292,41 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	87 m³
NÍVEL	87,00%
PRESSÕES	
R. 133	45,48 mca
R. 229	18,33 mca
R. 255	18,33 mca
R. 258	18,62 mca
R. 332	19,70 mca
R. 402	10,49 mca
R. 902	33,42 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,30 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	27,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	100,00 l/s