

 Conasa ÁGUAS DE ITAPEMA RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES	
01/04/2021 - 03:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	81.336,72 m³
NÍVEL	99%
NÍVEL	4,60 m
Bomba 01 (250 CV)	1650 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	511.904,76 m³
NÍVEL	102%
NÍVEL	2,15 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	4.368 m³
NÍVEL	54,60%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	225,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	900 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	0 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	0 rpm
CMB 06 (30 CV)	1350 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	350 m³
NÍVEL	63,64%
VAZÃO (Água Bruta)	41,66 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	49 m³
NÍVEL	61,25%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	97 m³
NÍVEL	48,50%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	310,45 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	79 m³
NÍVEL	78,56%
PRESSÕES	
R. 133	40,38 mca
R. 229	23,52 mca
R. 255	23,23 mca
R. 258	23,33 mca
R. 332	24,11 mca
R. 402	15,00 mca
R. 902	32,83 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta
COMPORTA 1 - CAPTAÇÃO	Fechada
COMPORTA 2 - CAPTAÇÃO	Aberta
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,40 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	51,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	80,00 l/s