

	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES	
05/05/2019 - 03:00hrs	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	56.051,61 m³
NÍVEL	68%
NÍVEL	3,17 m
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)	
VOLUME	80.364,42 m³
NÍVEL	39%
NÍVEL	0,70 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
OBS: Dados DIÁRIOS	
ETA MORRETES - (7220 m³)	
VOLUME	4.711,00 m³
NÍVEL	65,00%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	150,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	400,00 m³
NÍVEL	73,00%
VAZÃO (Água Bruta)	39,40 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	193 m³
NÍVEL	97,00%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	67,00 m³
NÍVEL	92%
PRESSÕES	
R. 133	44,20 mca
R. 229	19,31 mca
R. 255	20,78 mca
R. 258	19,80 mca
R. 332	19,11 mca
R. 402	18,16 mca
R. 902	27,82 mca
ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES	
BAIRRO MEIA PRAIA	
CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1100 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 - 30 CV	1300 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm
CMB 01 - 75 CV	0 rpm
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,00 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	28,00 l/s