

	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES	
19/05/2019 - 03:00hrs	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	80.452,63 m³
NÍVEL	98%
NÍVEL	4,55 m
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)	
VOLUME	80.364,42 m³
NÍVEL	39%
NÍVEL	0,70 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
OBS: Dados DIÁRIOS	
ETA MORRETES - (7220 m³)	
VOLUME	5.939,00 m³
NÍVEL	82,00%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	42,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	60,00 l/s
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	300,00 m³
NÍVEL	65,00%
VAZÃO (Água Bruta)	48,14 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	185 m³
NÍVEL	93,00%
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	79,00 m³
NÍVEL	79%
PRESSÕES	
R. 133	42,63 mca
R. 229	22,56 mca
R. 255	24,21 mca
R. 258	22,84 mca
R. 332	22,55 mca
R. 402	11,33 mca
R. 902	27,06 mca
ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES	
BAIRRO MEIA PRAIA	
CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1200 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 - 30 CV	1100 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm
ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO	
CMB 01 - 75 CV	0 rpm
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,00 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	28,00 l/s