

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

17/10/2023 03:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

| | |
|-------------------|--------------|
| VOLUME | 80.275,81 m³ |
| NÍVEL | 98% |
| NÍVEL | 4,54 m |
| Bomba 01 (250 CV) | 1621 rpm |
| Bomba 02 (250 CV) | 0 rpm |

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)

| | |
|---------------------|---------------|
| VOLUME | 500.000,00 m³ |
| NÍVEL | 100% |
| NÍVEL | 2,10 m |
| COMPORTA de ENTRADA | Aberta |
| COMPORTA de SAÍDA | Aberta |

ETA MORRETES - (8.000 m³)

| | |
|--------------------------|------------|
| VOLUME | 4.082 m³ |
| NÍVEL | 51,03% |
| VAZÃO ETA 1 (Água Bruta) | 100,00 l/s |
| VAZÃO ETA 2 (Água Bruta) | 0,00 l/s |
| VAZÃO ETA 3 (Água Bruta) | 125,00 l/s |
| VAZÃO TOTAL (Água Bruta) | 225,00 l/s |

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

| | |
|-----------------|---------|
| CMB 01 (200 CV) | 900 rpm |
| CMB 02 (200 CV) | 0 rpm |
| CMB 03 (150 CV) | 0 rpm |
| CMB 04 (200 CV) | 0 rpm |

BAIRRO MORRETES

| | |
|----------------|----------|
| CMB 05 (30 CV) | 1700 rpm |
| CMB 06 (30 CV) | 0 rpm |

ETA AREAL - (550 m³)

| | |
|--------------------|-----------|
| VOLUME | 225 m³ |
| NÍVEL | 40,91% |
| VAZÃO (Água Bruta) | 27,77 l/s |

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

| | |
|--------------------|-----------|
| VOLUME | 38 m³ |
| NÍVEL | 47,50% |
| VAZÃO (Água Bruta) | 33,20 l/s |
| CMB 01 (75 CV) | 1570 rpm |

ETA ILHOTA - (200 m³)

| | |
|--------------------|----------|
| VOLUME | 94 m³ |
| NÍVEL | 47,00% |
| VAZÃO (Água Bruta) | 6,62 l/s |

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

| | |
|--------------------|-----------|
| VOLUME | desligada |
| NÍVEL | #VALOR! |
| VAZÃO (Água Bruta) | desligada |

VAZÃO TOTAL - ETA's

| | |
|--------------------|------------|
| VAZÃO (Água Bruta) | 292,59 l/s |
|--------------------|------------|

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

| | |
|--------|--------|
| VOLUME | 92 m³ |
| NÍVEL | 92,00% |

PRESSÕES

| | |
|--------|-----------|
| R. 133 | 35,20 mca |
| R. 229 | 24,20 mca |
| R. 255 | 24,80 mca |
| R. 258 | 26,10 mca |
| R. 332 | 24,30 mca |
| R. 402 | erro |
| R. 902 | erro |

MANOBRAS

| | |
|-----------------------|---------|
| AREAL - MEIA PRAIA | Fechada |
| AREAL - MORRETES | Fechada |
| COMPORTA 1 - CAPTAÇÃO | Aberta |
| COMPORTA 2 - CAPTAÇÃO | Aberta |

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

| | |
|-------|--------|
| NÍVEL | 3,00 m |
|-------|--------|

VAZÃO DE ENTRADA

| | |
|-------|-----------|
| VAZÃO | 88,00 l/s |
|-------|-----------|

VAZÃO DE SAÍDA

| | |
|-------|------------|
| VAZÃO | 220,00 l/s |
|-------|------------|