

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES	
15/02/2021 03:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	82.044,00 m³
NÍVEL	100%
NÍVEL	4,64 m
Bomba 01 (250 CV)	1650 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	402.380,95 m³
NÍVEL	80%
NÍVEL	1,69 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	5.222 m³
NÍVEL	65,28%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	97,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	322,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	1050 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	0 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1200 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	325 m³
NÍVEL	59,09%
VAZÃO (Água Bruta)	90,27 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	56 m³
NÍVEL	70,00%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	70 m³
NÍVEL	35,00%
VAZÃO (Água Bruta)	6,30 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	456,57 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	60 m³
NÍVEL	60,00%
PRESSÕES	
R. 133	39,30 mca
R. 229	22,74 mca
R. 255	23,03 mca
R. 258	26,17 mca
R. 332	Falha telemetria
R. 402	12,84 mca
R. 902	11,86 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta
COMPORTA 1 - CAPTAÇÃO	Aberta
COMPORTA 2 - CAPTAÇÃO	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,20 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	53,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	100,00 l/s