

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

08/08/2020 03:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	79.214,90 m³
NÍVEL	97%
NÍVEL	4,48 m
Bomba 01 (250 CV)	1400 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)

VOLUME	440.476,19 m³
NÍVEL	88%
NÍVEL	1,85 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	3.228 m³
NÍVEL	40,35%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	278,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	278,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	956 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1050 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	500 m³
NÍVEL	90,91%
VAZÃO (Água Bruta)	20,83 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	54 m³
NÍVEL	67,50%
VAZÃO (Água Bruta)	25,80 l/s
CMB 01 (75 CV)	1600 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	40 m³
NÍVEL	20,00%
VAZÃO (Água Bruta)	2,88 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada

VAZÃO TOTAL - ETA's

VAZÃO (Água Bruta)	327,51 l/s
--------------------	------------

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	Falha telemetria
NÍVEL	#VALOR!

PRESSÕES

R. 133	45,08 mca
R. 229	20,10 mca
R. 255	19,90 mca
R. 258	20,19 mca
R. 332	21,17 mca
R. 402	10,49 mca
R. 902	29,70 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,40 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	51,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	100,00 l/s
-------	------------