

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 18/10/2020 03:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	59.234,35 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	3,35 m
Bomba 01 (250 CV)	1000 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	404.761,90 m³
NÍVEL	81%
NÍVEL	1,70 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	4.652 m³
NÍVEL	58,15%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	225,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	900 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1100 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	525 m³
NÍVEL	95,45%
VAZÃO (Água Bruta)	20,83 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	50 m³
NÍVEL	62,50%
VAZÃO (Água Bruta)	32,90 l/s
CMB 01 (75 CV)	1700 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	70 m³
NÍVEL	35,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	282,97 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	90 m³
NÍVEL	90,23%
PRESSÕES	
R. 133	45,18 mca
R. 229	17,74 mca
R. 255	18,23 mca
R. 258	18,33 mca
R. 332	19,11 mca
R. 402	12,06 mca
R. 902	32,05 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,30 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	32,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	110,00 l/s