

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

03/08/2019 15:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	62.240,28 m³
NÍVEL	76%
NÍVEL	3,52 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	2.640 m³
NÍVEL	36,57%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	55,55 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	50 m³
NÍVEL	9,09%
VAZÃO (Água Bruta)	63,90 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	48 m³
NÍVEL	60,00%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	70 m³
NÍVEL	35,00%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	88 m³
NÍVEL	88%

PRESSÕES

R. 133	33,00 mca
R. 229	24,60 mca
R. 255	23,20 mca
R. 258	28,90 mca
R. 332	21,10 mca
R. 402	10,00 mca
R. 902	4,50 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1500 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	1700 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1700 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Aberta
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,50 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	154,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	85,00 l/s
-------	-----------