

 Conasa ÁGUAS DE ITAPEMA RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES	
06/04/2021 - 03:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	80.275,81 m³
NÍVEL	98%
NÍVEL	4,54 m
Bomba 01 (250 CV)	1000 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1000 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	504.761,90 m³
NÍVEL	101%
NÍVEL	2,12 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	4.508 m³
NÍVEL	56,35%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	200,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	200,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	900 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	0 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1200 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	425 m³
NÍVEL	77,27%
VAZÃO (Água Bruta)	41,66 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	58 m³
NÍVEL	72,50%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	80 m³
NÍVEL	40,00%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	286,28 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	93 m³
NÍVEL	93,06%
PRESSÕES	
R. 133	40,38 mca
R. 229	22,55 mca
R. 255	22,64 mca
R. 258	23,03 mca
R. 332	23,03 mca
R. 402	14,02 mca
R. 902	18,43 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta
COMPORTA 1 - CAPTAÇÃO	Fechada
COMPORTA 2 - CAPTAÇÃO	Aberta
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,70 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	73,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	200,00 l/s