

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

12/11/2019 03:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	82.574,46 m³
NÍVEL	101%
NÍVEL	4,67 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	260.029,29 m³
NÍVEL	89%
NÍVEL	1,60 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	4.368 m³
NÍVEL	60,50%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	60,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	475 m³
NÍVEL	86,36%
VAZÃO (Água Bruta)	28,60 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	68 m³
NÍVEL	85,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	160 m³
NÍVEL	80,00%
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	35 m³
NÍVEL	43,75%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	81 m³
NÍVEL	81,00%

PRESSÕES

R. 133	44,79 mca
R. 229	19,90 mca
R. 255	19,70 mca
R. 258	20,00 mca
R. 332	20,68 mca
R. 402	11,40 mca
R. 902	31,07 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	900 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1300 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	2,80 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	42,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	110,00 l/s
-------	------------