

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 05/11/2020 - 15:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	71.788,50 m³
NÍVEL	88%
NÍVEL	4,06 m
Bomba 01 (250 CV)	950 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	271.428,57 m³
NÍVEL	54%
NÍVEL	1,14 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	6.646 m³
NÍVEL	83,08%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	225,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	1350 rpm
CMB 03 (150 CV)	0 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	475 m³
NÍVEL	86,36%
VAZÃO (Água Bruta)	55,55 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	66 m³
NÍVEL	82,50%
VAZÃO (Água Bruta)	35,40 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	30 m³
NÍVEL	15,00%
VAZÃO (Água Bruta)	3,54 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	319,49 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	82 m³
NÍVEL	81,70%
PRESSÕES	
R. 133	36,36 mca
R. 229	19,21 mca
R. 255	19,21 mca
R. 258	22,74 mca
R. 332	19,11 mca
R. 402	11,66 mca
R. 902	25,38 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,50 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	145,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	130,00 l/s