

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

12/09/2020 15:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	85.934,02 m³
NÍVEL	105%
NÍVEL	4,86 m
Bomba 01 (250 CV)	900 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)

VOLUME	500.000,00 m³
NÍVEL	100%
NÍVEL	2,10 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	6.362 m³
NÍVEL	79,53%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	225,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	375 m³
NÍVEL	68,18%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	70 m³
NÍVEL	87,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	01 m³
NÍVEL	0,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada

VAZÃO TOTAL - ETA's

VAZÃO (Água Bruta)	339,28 l/s
--------------------	------------

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	88 m³
NÍVEL	88,02%

PRESSÕES

R. 133	36,46 mca
R. 229	19,21 mca
R. 255	19,11 mca
R. 258	23,13 mca
R. 332	18,53 mca
R. 402	8,53 mca
R. 902	6,86 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,50 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	137,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	125,00 l/s
-------	------------