

 Conasa ÁGUAS DE ITAPEMA RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES	
18/04/2021 - 03:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	77.446,71 m³
NÍVEL	94%
NÍVEL	4,38 m
Bomba 01 (250 CV)	1300 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	469.047,62 m³
NÍVEL	94%
NÍVEL	1,97 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	4.798 m³
NÍVEL	59,98%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	222,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	222,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	900 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	0 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1350 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	525 m³
NÍVEL	95,45%
VAZÃO (Água Bruta)	13,88 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	50 m³
NÍVEL	62,50%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	96 m³
NÍVEL	48,00%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	280,50 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	82 m³
NÍVEL	82,03%
PRESSÕES	
R. 133	40,09 mca
R. 229	19,81 mca
R. 255	19,71 mca
R. 258	20,10 mca
R. 332	19,90 mca
R. 402	14,03 mca
R. 902	34,31 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
COMPORTA 1 - CAPTAÇÃO	Fechada
COMPORTA 2 - CAPTAÇÃO	Aberta
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	2,10 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	94,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	150,00 l/s