

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES	
10/03/2021 - 03:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	86.641,29 m³
NÍVEL	106%
NÍVEL	4,90 m
Bomba 01 (250 CV)	950 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	523.809,52 m³
NÍVEL	105%
NÍVEL	2,20 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	5.300 m³
NÍVEL	66,25%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	125,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	900 rpm
CMB 03 (150 CV)	0 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1350 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	400 m³
NÍVEL	72,73%
VAZÃO (Água Bruta)	34,72 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	68 m³
NÍVEL	85,00%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	70 m³
NÍVEL	35,00%
VAZÃO (Água Bruta)	7,50 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	205,22 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	09 m³
NÍVEL	9,14%
PRESSÕES	
R. 133	43,81 mca
R. 229	22,35 mca
R. 255	22,55 mca
R. 258	22,74 mca
R. 332	41,85 mca
R. 402	14,80 mca
R. 902	Erro
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
COMPORTA 1 - CAPTAÇÃO	Fechada
COMPORTA 2 - CAPTAÇÃO	Aberta
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	0,80 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	84,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	80,00 l/s