

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

13/11/2019 03:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	81.867,18 m³
NÍVEL	100%
NÍVEL	4,63 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	284.407,03 m³
NÍVEL	97%
NÍVEL	1,75 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	4.938 m³
NÍVEL	68,39%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	139,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	60,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	375 m³
NÍVEL	68,18%
VAZÃO (Água Bruta)	42,25 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	48 m³
NÍVEL	60,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	162 m³
NÍVEL	81,00%
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	58 m³
NÍVEL	72,50%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	89 m³
NÍVEL	89,00%

PRESSÕES

R. 133	44,00 mca
R. 229	20,39 mca
R. 255	20,00 mca
R. 258	21,27 mca
R. 332	19,41 mca
R. 402	13,78 mca
R. 902	32,05 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	900 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1300 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	2,20 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	27,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	90,00 l/s
-------	-----------