

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 11/10/2020 03:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	77.623,53 m³
NÍVEL	95%
NÍVEL	4,39 m
Bomba 01 (250 CV)	1650 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1500 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	380.952,38 m³
NÍVEL	76%
NÍVEL	1,60 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	4.508 m³
NÍVEL	56,35%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	300,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	400,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	900 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	900 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	500 m³
NÍVEL	90,91%
VAZÃO (Água Bruta)	20,83 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	44 m³
NÍVEL	55,00%
VAZÃO (Água Bruta)	32,90 l/s
CMB 01 (75 CV)	1750 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	90 m³
NÍVEL	45,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	457,97 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	63 m³
NÍVEL	62,65%
PRESSÕES	
R. 133	44,60 mca
R. 229	9,31 mca
R. 255	10,88 mca
R. 258	12,06 mca
R. 332	11,37 mca
R. 402	10,78 mca
R. 902	31,66 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,50 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	71,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	180,00 l/s