

 Conasa ÁGUAS DE ITAPEMA RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES	
15/12/2020 - 15:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	86.641,29 m³
NÍVEL	106%
NÍVEL	4,90 m
Bomba 01 (250 CV)	950 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	511.904,76 m³
NÍVEL	102%
NÍVEL	2,15 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	6.362 m³
NÍVEL	79,53%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	225,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1350 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1400 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	300 m³
NÍVEL	54,55%
VAZÃO (Água Bruta)	48,61 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	64 m³
NÍVEL	80,00%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1700 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	58 m³
NÍVEL	29,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	315,85 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	56 m³
NÍVEL	55,85%
PRESSÕES	
R. 133	41,65 mca
R. 229	20,10 mca
R. 255	20,48 mca
R. 258	23,13 mca
R. 332	20,68 mca
R. 402	10,30 mca
R. 902	32,64 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
COMPORTA 1 - CAPTAÇÃO	Fechada
COMPORTA 2 - CAPTAÇÃO	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	2,60 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	361,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	250,00 l/s