

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 30/11/2020 - 03:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	77.269,89 m³
NÍVEL	94%
NÍVEL	4,37 m
Bomba 01 (250 CV)	950 rpm
Bomba 02 (250 CV)	950 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	407.142,86 m³
NÍVEL	81%
NÍVEL	1,71 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	4.082 m³
NÍVEL	51,03%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	225,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	900 rpm
CMB 03 (150 CV)	0 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1350 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	500 m³
NÍVEL	90,91%
VAZÃO (Água Bruta)	13,88 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	34 m³
NÍVEL	42,50%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	60 m³
NÍVEL	30,00%
VAZÃO (Água Bruta)	2,88 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	279,76 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	83 m³
NÍVEL	82,97%
PRESSÕES	
R. 133	46,95 mca
R. 229	17,45 mca
R. 255	17,94 mca
R. 258	18,13 mca
R. 332	19,01 mca
R. 402	12,84 mca
R. 902	33,62 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,40 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	38,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	120,00 l/s