

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

15/09/2020 15:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	78.861,26 m³
NÍVEL	96%
NÍVEL	4,46 m
Bomba 01 (250 CV)	900 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)

VOLUME	445.238,10 m³
NÍVEL	89%
NÍVEL	1,87 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	5.508 m³
NÍVEL	68,85%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	225,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1350 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1500 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	550 m³
NÍVEL	100,00%
VAZÃO (Água Bruta)	41,66 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	62 m³
NÍVEL	77,50%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	15 m³
NÍVEL	7,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada

VAZÃO TOTAL - ETA's

VAZÃO (Água Bruta)	308,90 l/s
--------------------	------------

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	85 m³
NÍVEL	85,18%

PRESSÕES

R. 133	39,40 mca
R. 229	19,70 mca
R. 255	19,51 mca
R. 258	22,25 mca
R. 332	19,11 mca
R. 402	14,41 mca
R. 902	20,39 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,40 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	124,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	125,00 l/s
-------	------------