

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 06/12/2020 - 03:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	77.800,34 m³
NÍVEL	95%
NÍVEL	4,40 m
Bomba 01 (250 CV)	950 rpm
Bomba 02 (250 CV)	950 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	480.952,38 m³
NÍVEL	96%
NÍVEL	2,02 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	4.082 m³
NÍVEL	51,03%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	225,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	900 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1350 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	550 m³
NÍVEL	100,00%
VAZÃO (Água Bruta)	27,77 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	50 m³
NÍVEL	62,50%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	55 m³
NÍVEL	27,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	295,76 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	86 m³
NÍVEL	86,45%
PRESSÕES	
R. 133	46,85 mca
R. 229	17,45 mca
R. 255	17,25 mca
R. 258	17,84 mca
R. 332	18,53 mca
R. 402	12,45 mca
R. 902	33,42 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,70 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	204,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	220,00 l/s