

 Conasa ÁGUAS DE ITAPEMA RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES	
13/05/2021 - 03:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	83.989,01 m³
NÍVEL	102%
NÍVEL	4,75 m
Bomba 01 (250 CV)	1650 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	547.619,05 m³
NÍVEL	110%
NÍVEL	2,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	3.228 m³
NÍVEL	40,35%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	222,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	222,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	950 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	0 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1350 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	500 m³
NÍVEL	90,91%
VAZÃO (Água Bruta)	13,88 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	49 m³
NÍVEL	61,25%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	100 m³
NÍVEL	50,00%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	280,50 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	84 m³
NÍVEL	83,59%
PRESSÕES	
R. 133	35,68 mca
R. 229	22,05 mca
R. 255	22,45 mca
R. 258	22,74 mca
R. 332	22,84 mca
R. 402	14,41 mca
R. 902	35,87 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
COMPORTA 1 - CAPTAÇÃO	Fechada
COMPORTA 2 - CAPTAÇÃO	Aberta
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,70 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	56,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	140,00 l/s