

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

14/07/2020 15:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	79.038,08 m³
NÍVEL	96%
NÍVEL	4,47 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1320 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)

VOLUME	452.380,95 m³
NÍVEL	90%
NÍVEL	1,90 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	6.078 m³
NÍVEL	75,98%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	70,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	90,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	160,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1350 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	525 m³
NÍVEL	95,45%
VAZÃO (Água Bruta)	62,00 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	40 m³
NÍVEL	50,00%
VAZÃO (Água Bruta)	35,40 l/s
CMB 01 (75 CV)	1650 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	10 m³
NÍVEL	5,00%
VAZÃO (Água Bruta)	3,54 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada

VAZÃO TOTAL - ETA's

VAZÃO (Água Bruta)	260,94 l/s
--------------------	------------

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	85 m³
NÍVEL	85,00%

PRESSÕES

R. 133	36,50 mca
R. 229	17,90 mca
R. 255	17,10 mca
R. 258	20,20 mca
R. 332	17,30 mca
R. 402	Falha telemetria
R. 902	11,60 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	Sem Contato
-------	-------------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	Sem Contato
-------	-------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	Sem Contato
-------	-------------