

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

20/09/2019 03:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	40.314,72 m³
NÍVEL	49%
NÍVEL	2,28 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	1.188 m³
NÍVEL	16,45%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	69,40 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	71,60 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	00 m³
NÍVEL	0,00%
VAZÃO (Água Bruta)	54,29 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	70 m³
NÍVEL	87,50%
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	192 m³
NÍVEL	96,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desl
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desl

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	87 m³
NÍVEL	86,70%

PRESSÕES

R. 133	14,30 mca
R. 229	13,60 mca
R. 255	12,20 mca
R. 258	15,50 mca
R. 332	13,00 mca
R. 402	9,10 mca
R. 902	4,60 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1200 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	0 rpm
----------------	-------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Aberta
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	2,50 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	220,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	180,00 l/s
-------	------------