

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

23/07/2019 15:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	65.953,47 m³
NÍVEL	80%
NÍVEL	3,73 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	2.970 m³
NÍVEL	41,14%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	55,55 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	500 m³
NÍVEL	90,91%
VAZÃO (Água Bruta)	48,14 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	40 m³
NÍVEL	50,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	67 m³
NÍVEL	33,50%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	89 m³
NÍVEL	89,00%

PRESSÕES

R. 133	39,70 mca
R. 229	13,60 mca
R. 255	14,80 mca
R. 258	22,10 mca
R. 332	10,30 mca
R. 402	16,00 mca
R. 902	11,00 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1700 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	1700 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,40 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	37,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO	85,00 l/s
-------	-----------