

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 15/11/2020 - 03:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	76.739,43 m³
NÍVEL	94%
NÍVEL	4,34 m
Bomba 01 (250 CV)	950 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	380.952,38 m³
NÍVEL	76%
NÍVEL	1,60 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	3.940 m³
NÍVEL	49,25%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	0,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	900 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1200 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	475 m³
NÍVEL	86,36%
VAZÃO (Água Bruta)	27,77 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	52 m³
NÍVEL	65,00%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	90 m³
NÍVEL	45,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	070,01 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	80 m³
NÍVEL	79,81%
PRESSÕES	
R. 133	45,48 mca
R. 229	18,43 mca
R. 255	18,53 mca
R. 258	18,92 mca
R. 332	19,90 mca
R. 402	14,41 mca
R. 902	32,83 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,20 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	33,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	120,00 l/s