

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

26/09/2019 15:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	73.910,33 m³
NÍVEL	90%
NÍVEL	4,18 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	4.798 m³
NÍVEL	66,45%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	70,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	60,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	50 m³
NÍVEL	9,09%
VAZÃO (Água Bruta)	57,45 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	34 m³
NÍVEL	42,50%
VAZÃO (Água Bruta)	32,90 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	180 m³
NÍVEL	90,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desl
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desl

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	86 m³
NÍVEL	86,00%

PRESSÕES

R. 133	31,20 mca
R. 229	15,20 mca
R. 255	15,00 mca
R. 258	19,00 mca
R. 332	13,00 mca
R. 402	12,40 mca
R. 902	11,00 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1300 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	1700 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1680 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,60 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	82,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	85,00 l/s
-------	-----------