

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

15/11/2019 15:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	78.507,62 m³
NÍVEL	96%
NÍVEL	4,44 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	292.532,95 m³
NÍVEL	100%
NÍVEL	1,80 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	5.712 m³
NÍVEL	79,11%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	181,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	70,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	275 m³
NÍVEL	50,00%
VAZÃO (Água Bruta)	81,19 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	40 m³
NÍVEL	50,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	60 m³
NÍVEL	30,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	38 m³
NÍVEL	47,50%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	59 m³
NÍVEL	59,00%

PRESSÕES

R. 133	30,68 mca
R. 229	22,55 mca
R. 255	21,27 mca
R. 258	34,13 mca
R. 332	12,55 mca
R. 402	8,07 mca
R. 902	5,69 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	1400 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1500 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	1700 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	2,40 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	138,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	110,00 l/s
-------	------------