

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

21/10/2019 03:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	67.368,03 m³
NÍVEL	82%
NÍVEL	3,81 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	6.887 m³
NÍVEL	95,39%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	28,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	60,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	425 m³
NÍVEL	77,27%
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	65 m³
NÍVEL	81,25%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	160 m³
NÍVEL	80,00%
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desl
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desl

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	90 m³
NÍVEL	90,00%

PRESSÕES

R. 133	46,16 mca
R. 229	18,13 mca
R. 255	18,23 mca
R. 258	18,72 mca
R. 332	19,11 mca
R. 402	10,30 mca
R. 902	28,52 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	900 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1100 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	0,90 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	21,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	0,00 l/s
-------	----------