

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

28/10/2019 00:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	57.466,16 m³
NÍVEL	70%
NÍVEL	3,25 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	94.260,62 m³
NÍVEL	32%
NÍVEL	0,58 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	6.932 m³
NÍVEL	96,01%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	200 m³
NÍVEL	36,36%
VAZÃO (Água Bruta)	28,60 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	52 m³
NÍVEL	65,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	158 m³
NÍVEL	79,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desl
NÍVEL	
VAZÃO (Água Bruta)	Desl

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	89 m³
NÍVEL	89,00%

PRESSÕES

R. 133	43,60 mca
R. 229	19,50 mca
R. 255	19,50 mca
R. 258	19,74 mca
R. 332	20,20 mca
R. 402	14,40 mca
R. 902	30,90 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES**BAIRRO MEIA PRAIA**

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	900 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1200 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES**TANQUE DE EQUALIZAÇÃO**

NÍVEL	1,40 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	64,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	90,00 l/s
-------	-----------