

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

03/11/2019 15:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	61.886,64 m³
NÍVEL	75%
NÍVEL	3,50 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	182.020,50 m³
NÍVEL	62%
NÍVEL	1,12 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	5.712 m³
NÍVEL	79,11%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	60,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	400 m³
NÍVEL	72,73%
VAZÃO (Água Bruta)	54,29 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	36 m³
NÍVEL	45,00%
VAZÃO (Água Bruta)	28,10 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	125 m³
NÍVEL	62,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	25 m³
NÍVEL	31,25%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	90 m³
NÍVEL	90,00%

PRESSÕES

R. 133	34,00 mca
R. 229	17,00 mca
R. 255	17,40 mca
R. 258	22,80 mca
R. 332	14,30 mca
R. 402	10,50 mca
R. 902	14,40 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1700 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	1200 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1500 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,70 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	85,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	90,00 l/s
-------	-----------