

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

27/10/2019 15:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	57.642,98 m³
NÍVEL	70%
NÍVEL	3,26 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	94.260,62 m³
NÍVEL	32%
NÍVEL	0,58 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	6.506 m³
NÍVEL	90,11%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	60,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	500 m³
NÍVEL	90,91%
VAZÃO (Água Bruta)	51,18 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	40 m³
NÍVEL	50,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	124 m³
NÍVEL	62,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desl
NÍVEL	
VAZÃO (Água Bruta)	Desl

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	87 m³
NÍVEL	87,00%

PRESSÕES

R. 133	37,25 mca
R. 229	19,21 mca
R. 255	19,11 mca
R. 258	23,91 mca
R. 332	16,27 mca
R. 402	12,44 mca
R. 902	15,78 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES**BAIRRO MEIA PRAIA**

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1700 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	1100 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES**TANQUE DE EQUALIZAÇÃO**

NÍVEL	1,30 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	105,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	90,00 l/s
-------	-----------