

## CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

13/09/2019 18:00 HORAS

## LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

|        |              |
|--------|--------------|
| VOLUME | 21.395,09 m³ |
| NÍVEL  | 26%          |
| NÍVEL  | 1,21 m       |

## LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| VOLUME              | 149.248,21 m³ |
| NÍVEL               | 72%           |
| NÍVEL               | 1,30 m        |
| COMPORTA de ENTRADA | Aberta        |
| COMPORTA de SAÍDA   | Aberta 20cm   |

OBS: Dados DIÁRIOS

## ETA MORRETES - (7220 m³)

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| VOLUME                   | 5.407 m³   |
| NÍVEL                    | 74,89%     |
| VAZÃO ETA 1 (Água Bruta) | 111,00 l/s |
| VAZÃO ETA 2 (Água Bruta) | 0,00 l/s   |

## ETA AREAL - (550 m³)

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| VOLUME             | 125 m³    |
| NÍVEL              | 22,73%    |
| VAZÃO (Água Bruta) | 54,29 l/s |

## ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| VOLUME             | 40 m³     |
| NÍVEL              | 50,00%    |
| VAZÃO (Água Bruta) | 28,10 l/s |

## ETA ILHOTA - (200 m³)

|                    |          |
|--------------------|----------|
| VOLUME             | 175 m³   |
| NÍVEL              | 87,50%   |
| VAZÃO (Água Bruta) | 4,99 l/s |

## ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

|                    |         |
|--------------------|---------|
| VOLUME             | Desl    |
| NÍVEL              | #VALOR! |
| VAZÃO (Água Bruta) | Desl    |

## RESERV. MIRANTE - (100 m³)

|        |        |
|--------|--------|
| VOLUME | 87 m³  |
| NÍVEL  | 87,00% |

## PRESSÕES

|        |           |
|--------|-----------|
| R. 133 | 33,91 mca |
| R. 229 | 16,27 mca |
| R. 255 | 16,37 mca |
| R. 258 | 20,48 mca |
| R. 332 | 15,20 mca |
| R. 402 | 11,42 mca |
| R. 902 | 9,83 mca  |

## ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

## BAIRRO MEIA PRAIA

|                 |          |
|-----------------|----------|
| CMB 01 - 200 CV | 0 rpm    |
| CMB 02 - 200 CV | 0 rpm    |
| CMB 03 - 150 CV | 1500 rpm |

## BAIRRO MORRETES

|                |          |
|----------------|----------|
| CMB 05 - 30 CV | 1700 rpm |
| CMB 06 - 30 CV | 0 rpm    |

## ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

|                |          |
|----------------|----------|
| CMB 01 - 75 CV | 1480 rpm |
|----------------|----------|

## MANOBRAS

|                    |         |
|--------------------|---------|
| AREAL - MEIA PRAIA | Fechada |
| AREAL - MORRETES   | Aberta  |

## ETE MORRETES

## TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

|       |        |
|-------|--------|
| NÍVEL | 1,40 m |
|-------|--------|

## VAZÃO DE ENTRADA

|       |            |
|-------|------------|
| VAZÃO | 113,00 l/s |
|-------|------------|

## VAZÃO DO FLOCULADOR

|       |           |
|-------|-----------|
| VAZÃO | 85,00 l/s |
|-------|-----------|