

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

23/09/2019 06:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	80.983,09 m³
NÍVEL	99%
NÍVEL	4,58 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	6.112 m³
NÍVEL	84,65%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	525 m³
NÍVEL	95,45%
VAZÃO (Água Bruta)	48,14 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	70 m³
NÍVEL	87,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	182 m³
NÍVEL	91,00%
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desl
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desl

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	92 m³
NÍVEL	92,00%

PRESSÕES

R. 133	43,81 mca
R. 229	29,01 mca
R. 255	27,35 mca
R. 258	27,83 mca
R. 332	28,42 mca
R. 402	11,36 mca
R. 902	27,32 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1100 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1750 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Aberta
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,20 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	39,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	0,00 l/s
-------	----------