

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

15/11/2019 06:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	79.568,53 m³
NÍVEL	97%
NÍVEL	4,50 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	284.407,03 m³
NÍVEL	97%
NÍVEL	1,75 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	5.712 m³
NÍVEL	79,11%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	139,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	60,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	550 m³
NÍVEL	100,00%
VAZÃO (Água Bruta)	28,60 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	46 m³
NÍVEL	57,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	140 m³
NÍVEL	70,00%
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	68 m³
NÍVEL	85,00%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	88 m³
NÍVEL	88,00%

PRESSÕES

R. 133	40,38 mca
R. 229	23,52 mca
R. 255	23,52 mca
R. 258	24,90 mca
R. 332	23,13 mca
R. 402	14,37 mca
R. 902	28,52 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1100 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1300 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	0,80 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	28,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	90,00 l/s
-------	-----------