

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 21/11/2020 - 06:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	78.153,98 m³
NÍVEL	95%
NÍVEL	4,42 m
Bomba 01 (250 CV)	950 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	438.095,24 m³
NÍVEL	88%
NÍVEL	1,84 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	5.712 m³
NÍVEL	71,40%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	225,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	900 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1200 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	400 m³
NÍVEL	72,73%
VAZÃO (Água Bruta)	41,66 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	60 m³
NÍVEL	75,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	95 m³
NÍVEL	47,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	311,50 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	80 m³
NÍVEL	80,45%
PRESSÕES	
R. 133	44,60 mca
R. 229	19,70 mca
R. 255	19,70 mca
R. 258	19,90 mca
R. 332	21,17 mca
R. 402	10,49 mca
R. 902	31,76 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,00 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	24,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	120,00 l/s