

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 15/10/2020 18:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	58.880,72 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	3,33 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	380.952,38 m³
NÍVEL	76%
NÍVEL	1,60 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	3.788 m³
NÍVEL	47,35%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	0,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1400 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1500 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	300 m³
NÍVEL	54,55%
VAZÃO (Água Bruta)	76,38 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	60 m³
NÍVEL	75,00%
VAZÃO (Água Bruta)	32,90 l/s
CMB 01 (75 CV)	1670 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	22 m³
NÍVEL	11,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	113,52 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	91 m³
NÍVEL	91,17%
PRESSÕES	
R. 133	35,38 mca
R. 229	19,31 mca
R. 255	19,80 mca
R. 258	23,13 mca
R. 332	20,48 mca
R. 402	13,92 mca
R. 902	13,43 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,60 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	108,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	140,00 l/s