

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 25/11/2020 - 06:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	78.153,98 m³
NÍVEL	95%
NÍVEL	4,42 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	430.952,38 m³
NÍVEL	86%
NÍVEL	1,81 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	3.465 m³
NÍVEL	43,31%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	0,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	900 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1200 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	550 m³
NÍVEL	100,00%
VAZÃO (Água Bruta)	13,88 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	55 m³
NÍVEL	68,75%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	70 m³
NÍVEL	35,00%
VAZÃO (Água Bruta)	2,88 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	054,76 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	84 m³
NÍVEL	83,91%
PRESSÕES	
R. 133	47,32 mca
R. 229	21,27 mca
R. 255	21,27 mca
R. 258	21,37 mca
R. 332	22,55 mca
R. 402	12,65 mca
R. 902	34,60 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	0,90 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	16,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	80,00 l/s